



Draufsicht (Anschlüsse im Gerät)

- 1 Heizungsrücklauf G 3/4
- 2 Speicherrücklauf
- 3 Gasanschluss $\text{Ø} 20 \times 1,5$
- 4 Speichervorlauf
- 5 Heizungsvorlauf G 3/4
- 6 Gerätehalter
- 7 Anschluss Luft-/Abgasführung
- 8 Wanddurchführung Luft-/Abgasführung
- 9 Anschluss Kondenswasserablauf $\text{Ø} 20$
- 10 Entleerung $\text{Ø} 9$
- 11 Anschluss Ablauftrichter/Syphon R 1
- 12 Obere Kante des Mantels

Minimaler Abstand für eine Durchführung durch eine Wand oder in einen Schacht	A
60/100 mit Bogen 87° , PP	221
60/100 mit Bogen 87° und Revisionsöffnung, PP	221
80/125 mit Bogen 87° , PP	233
80/125 mit Revisions-Bogen, PP	258
Maße in mm	